



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

Невского ул., д. 3, г. Липецк, 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 E-mail: 11_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru, http://www.vdon.gosnadzor.ru

г.Липецк, ул. Невского, д.3
(Место составления акта)

« 14 » апреля 20 17 г.
(Дата составления акта)

16:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л5/244-1833**

По адресу: 399716, Липецкая обл., Становлянский район, с.Тростное, ул.Центральная д.10.
т.(847476)27-531

(Место проведения проверки)

на основании: распоряжения от «06» апреля 2017г. № Л5/244-1833 заместителя руководителя
Верхне-Донского управления Ростехнадзора В.А. Долматова

(Вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш»
с. Тростное Становлянского муниципального района Липецкой области.

(Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

с 09-00 час. 11.04.2017г. по 16-00 час. 14.04.2017г.

Дата и время проведения проверки:

«11» апреля 2017г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 час. 00 мин.

«12» апреля 2017г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 час. 00 мин.

«13» апреля 2017г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 час. 00 мин.

«14» апреля 2017г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 час. 00 мин.

(Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: четыре рабочих дня / 24 часа

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки):

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Малыш» с. Тростное Становлянского муниципального района Липецкой области
Кузнецова Лариса Ивановна [подпись] 11.04.2017г. 09-00 ч.

(Подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется.

(Заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку:

Кашинцев Валерий Анатольевич, государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш» с. Тростное Становлянского муниципального района Липецкой области Кузнецова Лариса Ивановна

В ходе проведения проверки установлено:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с. Тростное Становлянского муниципального района Липецкой области размещен по адресу: 399716, Липецкая область, Становлянский район, с.Тростное, ул.Центральная д.10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с. Тростное Становлянского муниципального района Липецкой области действует на основании Устава утвержденного начальником отдела образования Становлянского муниципального района постановлением Липецкой области №15 от 20.02.2017г. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш» с. Тростное Становлянского муниципального района Липецкой области Кузнецова Лариса Ивановна назначена на должность начальником отдела образования Становлянского муниципального района постановлением Липецкой № 65 от 01.11.1999г.

2. В структуру Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш» с. Тростное Становлянского муниципального района Липецкой области входят два здания (детсад и блочно модульная газовая котельная) расположенные по выше указанному адресу. Заключены договора с энергоснабжающими организациями. Оплата за энергетические ресурсы (электроснабжение, газоснабжение) осуществляется по приборам коммерческого учета установленными в вышеуказанных зданиях. Приборы, а также документы, подтверждающие наличие введенных в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов на объектах муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш» с. Тростное Становлянского муниципального района Липецкой области в наличии, класс точности и гос.поверка данных приборов не нарушена.

Энергетический паспорт предъявлен Рег.№ ЭП-ЭЭ-08145-2/14 декабрь 2013г. Энергетическое обследование проведено «Липецкий областной центр энергоробот» входящее в СРО НП «ЭнергоЭксперт».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Перечень технической документации не предъявлен.	п.1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03г. Зарегистрированы Ми-нюстом России №4145 от 22.01.03г.) (далее ПТЭЭП).	Ответственный за электрохозяйство И.П. Киреев А.Н. Устранено в ходе проверки
2	В ВРУ-0,4кВ на кабелях -0,4кВ. питающих и отходящих не везде имеются бирки установленного образца с указанием марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименова-	п.2.4.5 ПТЭЭП	Ответственный за электрохозяйство И.П. Киреев А.Н. Устранено в ходе проверки

3	Паспорта заземляющих устройств не дооформлены.	п.2.7.15 ПТЭЭП.	Ответственный за электрохозяйство И.П. Киреев А.Н. Устранено в ходе проверки
4	В ВРУ-0,4кВ, не везде имеются надписи, указывающие на назначение присоединений и их диспетчерское наименование	п.2.2.20 ПТЭЭП	Ответственный за электрохозяйство И.П. Киреев А.Н. Устранено в ходе проверки

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- Вявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлено.
- Вявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт проверки оформлен на 4 листах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые к акту документы: Предписание № Л15/244-1833 от 14 апреля 2017года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

(подпись)

В.А. Кашинцев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ детский сад «Мальш» с. Тростное Становлянского муниципального района Липецкой области Кузнецова Лариса Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

“ 14 ” апреля 20 17 г.

(подпись)